Kod alarmu	8E	Zadziałanie zabezpieczenia temperaturowego dla obiegu mieszaczowego (tylko jeśli włączony jest Obieg 2)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn. .
- Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy temperatura wody na zasilaniu Obiegu wody 2 (Tow2) jest zbyt wysoka, jak pokazano poniżej i taki sam stan wystąpi raz lub więcej razy w ciągu 60 minut.
  (1) W parametrze [Overheat protection offset] nie jest ustawiona opcja [OFF].
  (2) Zmierzona temperatura Tow2 jest wyższa niż wartość [Maks.temp. wody na zasilaniu obiegu wody 2 + dopuszczalny przyrost temp.] przez 8 minut. Patrz punkt „Regulacja temperatury wody w drugim obiegu wodnym”.
- Wykonaj resetowanie jednostki, aby skasować alarm.

