Kod alarmu	74	Zabezpieczenie przed przekroczeniem granicy przegrzania mieszanego obiegu mieszającego (tylko gdy włączony jest obieg 2)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.
- Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy temperatura wody wylotowej obiegu wody 2 (Tow2) jest zbyt wysoka, jak poniżej, a ten sam stan wystąpi raz lub więcej razy w ciągu 60 minut.
  (1) Żadna z opcji [OFF] nie jest ustawiona w [Offset zabezpieczenia przed przegrzaniem].
  (2) Wykryto Tow2 wyższą niż [Maks. temperatura zasilania obiegu wody 2 + offset zabezpieczenia przed przegrzaniem] przez 10 minut.
  patrz 10.2.2.2 Sterowanie drugą temperaturą wody.
- Zresetuj jednostkę, aby skasować alarm.

