Kod alarmu	75	Usterka pompy wody (WP1)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.
- Alarm jest wyświetlany, gdy wykryto nieprawidłowy sygnał wyjściowy iPWM pompy WP1, a ten sam stan wystąpi trzykrotnie lub więcej razy w ciągu 60 minut. Patrz 10.8.4 Sprzężenie zwrotne przepływu wody EC WP1. Uwaga: wykrywanie jest nieaktywne, gdy DSW5-1 ON.
- Zresetuj jednostkę, aby skasować alarm.

